

花巻市文化会館中ホール照明設備概要

【電源設備関係】

舞台照明電源	単相3線 70kVA
予備電源	単相3線 100V 50A コンセントボックス 平行20Aブレーカー付

【調光設備関係】

調光卓『ライティングボードLB-B36』 丸茂電機製 平成10年3月(改修)

名称	内容	数量	備考
負荷パッチング方式	直結方式(1:1)		負荷→フェーダー直結
調光器	サイリスタ調光器 2kW	36台	舞台用
	サイリスタ調光器 2kW	8台	客席用
手動調光部	プリセットフェーダー	36本	フラッシュスイッチ付(PFGL設定兼用)
	プリセット段数	3段	
	A/Bクロスフェーダー	1式	
	グループフェーダー	6本	フラッシュスイッチ付
	マスターフェーダー	1本	
	客電調光装置	1式	残値ボリューム 明・暗・停止スイッチ
舞台袖操作卓	グループフェーダー	6本	
	マスターフェーダー	1本	
	客席調光スイッチ	1式	明・暗・停止スイッチ

【照明設備関係】

名称	調光負荷回路等	仕様、器具名等
ボーダーライト (サスペンション部)	2kW 4回路	150Wハロゲン 36灯 吊り下げバトン7.2m付 3色構成 ボーダー/コンセント切替可
	2kW 4回路(計8回路) (C型20A)	500Wハロゲン(CSQ-500)3台 500Wハロゲン(FQH500S1-RC2)14台
アッパーホリゾンライト	2kW 4回路 (C型20A)	150Wハロゲン 36灯 吊り下げバトン7.2m付 4色構成 ボーダー/コンセント切替可
シーリングライト	2kW 6回路 (C型20A)	500Wハロゲン(CSQ-500)22台
フロントサイドライト (上手・下手とも同様)	2kW 2回路	(C型20A 4口)
ピンスポットライト	2kW 2回路	650Wハロゲンピンスポット(UHP-650)2台
【フロアコンセント】	調光負荷回路	仕様
上手フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
下手フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
下奥フロアコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×1個
上下ウォールコンセント	2kW 3回路	C型20A 3口コンセント×2個(コモン)

【器具類関係】

移動器具類名称	仕様、数量
パーライト	500W(東芝) フェザータイプ 16台
	500Wミニパー 6台
ストロボ	300W 1台

【移動器具類】

大ホール照明設備移動器具に同じ